



JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

IBU PEJABAT JKR MALAYSIA
ARAS 11, MENARA KERJA RAYA (BLOK G)
JALAN SULTAN SALAHUDDIN
50480 KUALA LUMPUR

Telefon : (03) 2618 9958
Faks : (03) 2618 9844
Laman Web : <http://www.jkr.gov.my>

PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Ruj. Kami : (52) dlm.JKRL(PM)5/1/4-15

Tarikh : 31 Mei 2017

Delab Scientific Sdn Bhd
No.22, Jalan Tembaga SD5/2D,
Bandar Sri Damansara,
52200 KUALA LUMPUR

Tuan,

Perkara : PROTECTION RELAY

Merujuk kepada perkara yang tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa barangan tuan yang terkandung dalam Laporan Ujian SIRIM seperti berikut telah disenaraikan ke dalam senarai Bahan-Bahan JKR Elektrik sebagai **pengilang** yang berdaftar, **tertakluk kepada syarat-syarat seperti di muka surat 2.**

Nama dan Alamat	Perihal Barangan	No.Laporan:
		Tarikh Tamat
		Rujukan
DELAB SCIENTIFIC SDN BHD NO.22 JALAN TEMBAGA SD5/2D BANDAR SRI DAMANSARA 52200 KUALA LUMPUR TEL: 03-62726506/6527 FAX: 03-62726915 EMEL : <u>DELAB@TM.NET.MY</u>	<u>OVER CURRENT RELAY</u> JENAMA: DELAB MODEL: 1. DP-23 2. DP-33 KADARAN: 240V, 50Hz	LAPORAN UJIAN SIRIM: 2015RE632
		TARIKH TAMAT: 15.06.2020
		IEC 60255-26:2013 IEC 60255-27:2013
NEGARA PENGILANG: MALAYSIA		



Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah,

(Ir. Hj. MOHAMAD AZMAN BIN Hj. AHMAD)

Pengarah Kanan


Cawangan Kejuruteraan Elektrik,
b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya,
JKR Malaysia.




CERTIFIED TO ISO 9001:2008
CERT. NO.: AR 4001



CERTIFIED TO ISO 14001:2004
CERT. NO.: ER 0281



CERTIFIED TO OHAS 18001:2007
CERT. NO.: SR 0802



CERTIFIED TO ISO 50001:2011
CERT. NO.: ENR 0013

LAMPIRAN

Perihal Barangan : **OVER CURRENT RELAY**

Nama Syarikat : **DELAB SCIENTIFIC SDN. BHD**

Alamat Syarikat : **NO.22 JALAN TEMBAGA SD5/2D BANDAR SRI DAMANSARA
52200 KUALA LUMPUR**

No. Tel : **03-62726506/6527**

No. Fax : **03-62726915**

Jenama : **DELAB**

No.Sijil /Laporan Ujian : **LAPORAN UJIAN SIRIM : 2015RE632**

Tarikh Tamat : **15.06.2020**

Rujukan : **IEC 60255-26:2013, IEC 60255-27:2013**

Muka Surat : **1 daripada 1**

**KETERANGAN**

BIL	MODEL	KADARAN VOLTAN	KETERANGAN BAHAN/BARANGAN
1	DP-23	AUX. POWER DP-23-220a : 65~275Vac, 90~300Vdc	OVER CURRENT RELAY (DTL)
2	DP-33	DP-33-220a : 65~275Vac, 90~300Vdc	OVER CURRENT RELAY (IDMT)

NEGARA PENGILANG: MALAYSIA