



JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
 IBU PEJABAT JKR MALAYSIA
 ARAS 11, MENARA KERJA RAYA (BLOK G)
 JALAN SULTAN SALAHUDDIN
 50480 KUALA LUMPUR

Telefon : (03) 2618 9958
 Faks : (03) 2618 9844
 Laman Web : <http://www.jkr.gov.my>

PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Ruj. Kami : (51) dlm.JKRL(PM)5/1/4-15
 Tarikh : 31 Mei 2017


Delab Scientific Sdn. Bhd.
 No.22, Jalan Tembaga SD5/2D,
 Bandar Sri Damansara,
52200 KUALA LUMPUR

Tuan,

Perkara : PROTECTION RELAY

Merujuk kepada perkara yang tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa barangan tuan yang terkandung dalam Laporan Ujian SIRIM seperti berikut telah disenaraikan ke dalam senarai Bahan-Bahan JKR Elektrik sebagai **pengilang** yang berdaftar, **tertakluk kepada syarat-syarat seperti di muka surat 2.**

| Nama dan Alamat | Perihal Barangan | No.Laporan: |
|---|---|--|
| | | Tarikh Tamat |
| | | Rujukan |
| DELAB SCIENTIFIC SDN BHD NO.22 JALAN TEMBAGA SD5/2D BANDAR SRI DAMANSARA 52200 KUALA LUMPUR TEL: 03-62726506/6527 FAX: 03-62726915 EMEL : <u>DELAB@TM.NET.MY</u> | <u>COMBINED OVER CURRENT & EARTH FAULT RELAY</u> JENAMA: DELAB MODEL: 1. DP-34 KADARAN: 240V, 50Hz | LAPORAN UJIAN SIRIM: 2015RE632 |
| | | TARIKH TAMAT: 15.06.2020 |
| | | IEC 60255-26:2013 IEC 60255-27:2013 |
| NEGARA PENGILANG: MALAYSIA | | |



Sekian, terima kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menurut perintah,

(Ir. Hj. MOHAMAD AZMAN BIN Hj. AHMAD)
 Pengarah Kanan
 Cawangan Kejuruteraan Elektrik,
 b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya,
 JKR Malaysia.



LAMPIRAN

Perihal Barangan : **COMBINED OVER CURRENT & EARTH FAULT RELAY**

Nama Syarikat : **DELAB SCIENTIFIC SDN. BHD**

Alamat Syarikat : **NO.22 JALAN TEMBAGA SD5/2D BANDAR SRI DAMANSARA
52200 KUALA LUMPUR**

No. Tel : **03-62726506/6527**

No. Fax : **03-62726915**

Jenama : **DELAB**

No.Sijil /Laporan Ujian : **LAPORAN UJIAN SIRIM : 2015RE632**

Tarikh Tamat : **15.06.2020**

Rujukan : **IEC 60255-26:2013, IEC 60255-27:2013**

Muka Surat : **1 daripada 1**

**KETERANGAN**

| BIL | MODEL | KADARAN VOLTAN | KETERANGAN BAHAN/BARANGAN |
|------------|--------------|---|---|
| 1 | DP-34 | AUX. POWER DP-34-220a : 65~275Vac, 90~300Vdc | COMBINED OVER CURRENT & EARTH FAULT RELAY (IDMT) |

NEGARA PENGILANG: MALAYSIA